



(7312) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **16/04/2015** Tempo lav: **3:211:17**

Data chiusura: **17/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO (CASO)**

Indirizzo: **VIA MARCONI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PROBABILE PERDITA STRADALE ? VERIFICARE.**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente, Palazzi**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

6,00 x 1,80 x 1,30

Perdita su condotta in polietilene d 90

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Tubo in polietilene d 90

mt 6,00

Manicotti a saldare d 90

2

Sabbia

mc 5

Riciclato

mc 5

Asfalto

segue fattura.

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

