



**(8013) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **16/07/2015** Tempo lav: **3:210:46**

Data chiusura: **20/07/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **POLIZIA MUNICIPALE**

Indirizzo: **CORSO D'AMATO INCROCIO**

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA STRADALE NEI PRESSI DEL BAR LA MIGLIORE

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Perdita su rinforzo idrico stradale d 25

mt 1,50 x 0,60 x 0,80

Scavo a mano

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Chiave d'arresto d 25

1

Bocchettone d 25

1

Niples in ferro d 25

1

Sabbia

mc 0,30

Asfalto a freddo

sacchi 10

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico

