



(8027) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **20/07/2015** Tempo lav: **0:17:21**

Data chiusura: **21/07/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **CORSO D'AMATO ANG. VIA PORZIANO**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdite su condotta d 75 in ferro

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d75 a 3 perni

1

Collare di riparazione a 1 perno d 75

3

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

