



(7278) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **10/04/2015** Tempo lav: **3:197:48**

Data chiusura: **17/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **POLIZIA MUNICIPALE**

Indirizzo: **VIA ATELLANA PROL. VIA FERRARA**

Telefono:

Mail:

Richiesta: RAPPORTO DI SERVIZIO N°437 DEL 10/04/2015 SI SEGNALE PERDITA D'ACQUA

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

mt 15, x 6,00 x 1,00

4 Perdite su condotta da 4 pollici

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione da 4 pollici

3

Collare di riparazione a tre perni

1

Sostituzione tubo zincato d 120

2 x 6,00 mt

Gomito in ferro d 120

2

Bigiunto in ferro d 120

3

Tronchetto in ferro d 120

1

Sabbia

vedi fatture

Riciclato

vedi fatture

Chiave d'arresto 4 pollici

1

Asfalto

vedi fatture

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

