



**(8146) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **03/08/2015** Tempo lav: **0:54:55**

Data chiusura: **03/08/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA MANZONI**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

**Nota tecnica**

Da verifica effettuata, e da prova di pressione effettuata all'inizio della montante, strade adiacenti che attingono acqua dalla stessa condotta, la pressione risulta di essere 3,2 bar, si ribadisce ancora una volta che il problema è il loro impianto

Firma utente

Firma tecnico

