



(8317) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete fognaria

Data apertura: **05/09/2015** Tempo lav: **0:09:08**

Data chiusura: **05/09/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **via atellana**

Telefono:

Mail:

Richiesta: caditoia coperta da spazzatura determina allagamento sede stradale

Personale coinvolto: **Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
-------------	-----------------------------

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
-------------	-----------------------------

Nota tecnica

si rileva ancora una volta, come in occasione di tutte le giornate piovose, accumulo di spazzatura sulla grata della caditoia, che impedisce il deflusso regolare delle acque meteoriche verso la condotta sottostante, perfettamente pervia.

Firma utente

Firma tecnico

