



Spett.le
Comune di Arzano
c.a. Dirigente Ambiente e Territorio
Ing. Aniello Scafuto
p.c. Presidente Commissione Straordinaria
Prefetto U. Cimmino
p.c. Segretario Generale
Dr. Michele Ronza

(8318) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete fognaria

Data apertura: **05/09/2015** Tempo lav: **0:49:47**

Contratto nr:

Nominativo: **Polizia Municipale**

Telefono:

Richiesta: **segnalazione chiusini saltati dalla propria sede in alcune vie di Arzano**

Personale coinvolto:

Daniele Pasquale

Palazzi Amedeo

Ditte coinvolte: Artianum srl

Descrizione sintetica lavorazioni

riposizionamento del coperchio del chiusino nel proprio alloggiamento e messa in sicurezza del sito, causa instabilità della tenuta e/o mancanza del coperchio stesso del chiusino

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Nota tecnica

Nel riposizionare i coperchi dei chiusini si è constatato che:

- 1) in via Napoli (vicino Bar Elena) il coperchio è caduto all'interno del condotto fognario ed è stato, supponiamo, trasportato dalla corrente a valle, in quanto non è stato trovato
- 2) in via Atellana dopo avere riposizionato il coperchio sul chiusino, quest'ultimo non è stabile.

In entrambi i casi è urgente provvedere al posizionamento di nuovi chiusini in sostituzione di quelli preesistenti.

Si fa notare infine che nello stesso sopralluogo in via Atellana è stata riscontrata altra caditoia coperta da spazzatura che determina l'allagamento della sede stradale

Data chiusura: **05/09/2015**

Cod. utente:

Indirizzo: **incrocio via napoli via pecchia c/o bar elena, via Atellana** prossimità incrocio con via Lunga

Firma tecnico



Via Napoli prospiciente Bar Elena



Via Napoli prospiciente Bar Elena



Via Napoli prospiciente Bar Elena




Via Atellana incrocio con via Lunga



Via Atellana incrocio con via Lunga



Via Atellana incrocio con via Lunga



Via Atellana incrocio con via Lunga

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "artianum.srl@pec.it" <artianum.srl@pec.it>

Data sabato 5 settembre 2015 - 14:54

CONSEGNA: segnalazioni chiusini saltati

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/09/2015 alle ore 14:54:07 (+0200) il messaggio

"segnalazioni chiusini saltati" proveniente da "artianum.srl@pec.it"

ed indirizzato a: "protocollo@pec.comune.arzano.na.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20150905145401.25553.08.1.18@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2964 Kb)

daticert.xml (936 bytes)

smime.p7s (2 Kb)