



(8358) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: 11/09/2015 Tempo lav: 0:42:31

Data chiusura: 11/09/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: PALMINI FRANCESCO

Indirizzo: VIA C. SILVESTRO N°27

Telefono: 02 95 11 11

Mail:

Richiesta: PERDITA ALL'INGRESSO DEL PASSO CARRABILE.

Personale coinvolto:

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

scavo a mano

cm 70x100x50

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

monogiunto da 3/4" in ferro

1

chiave di arresto da 3/4" a sfera

1

riduzione cm 3 da 3/4"

1

riduzione da 1 1/2" 3/4"

1

Nota tecnica

riparazione su condotta da 3/4" in polietilene

Firma utente

Firma tecnico