



(8329) Scheda tecnica di tipo: Intevento su rete idrica

Data apertura: **07/09/2015** Tempo lav: **0:11:43**

Data chiusura: **07/09/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **DE ROSA TERESA**

Indirizzo: **VIA 4° TRAV. COLOMBO, 31**

Telefono: **099 750**

Mail:

Richiesta: **PERDITA DA UNA CADITOIA CHE RIVERSA IN UNA CANTINA**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Nota tecnica

Da verifica effettuata trattasi di caditoia che in occasioni di piogge torrenziali, raggiunge il limite e perde, in quanto sprovvista di ceme to sulle attaccature del pozzetto.

Firma utente

Firma tecnico

