



(7723) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **11/06/2015** Tempo lav: **0:36:43**

Data chiusura: **15/06/2015**

Contratto nr: **1002**

Cod. utente: **25**

Nominativo: **BARBATO ROSA**

Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE III N.220 P.T I.1**

Telefono: **081/700111**

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE**

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su attraversamento in poltilene d 33

mt 0,40 x 0,30 x 0,40

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 33

1

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

