



(7567) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **20/05/2015** Tempo lav: **1:65:24**

Data chiusura: **04/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **ESPOSITO ANTONIO**

Indirizzo: **VIA E. SIMONETTI, 2-4**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

mt 1,50 x 1,00 x 0,60

Perdita su attraversamento in polietilene d 50

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 50

1

Sabbia

mc 0,10

Riciclato

mc 0,20

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

