



(6730) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **04/02/2015** Tempo lav: **0:11:18**

Data chiusura: **05/02/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **D'Auria**

Indirizzo: **3 a traversa via livorno**

Telefono: _____

Mail:

Richiesta: chiamata da ing d'auria del comune di arzano pare in prossimità dell'edificio dove abita l'EX...consigliere caiazza

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su condotta in ferro d 50

2,00 x 0,80 x 1,30

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Chiave d'arresto d 50

1

Bigiunti in ferro d 50

3

Tubo in ferro d 50

mt 0,50

Sabbia mc

0,50

Riciclato

0,50

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

