



(8828) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **04/11/2015** Tempo lav: **0:16:42**

Data chiusura: **04/11/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **ARRICHIELLO VINCENZO**

Indirizzo: **VIA CIRCUM ESTERNA, ADIACENTE HOTEL FER**

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA SU RETE IDRICA

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su condotta in polietilene d 50

mt 0,60 x 0,50 x 0,50

Scavo a mano

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 50

1

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

