



(8719) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **26/10/2015** Tempo lav: **1:94:29**

Data chiusura: **26/10/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **EDILCIPRIANO**

Indirizzo: **Via Torricelli 3**

Telefono: **3381664243/0812296668**

Mail:

Richiesta: TUBO TRANCIATO

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su condotta in ferro d 50

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Politilene d 50

mt 0,50

Bigiunti in ferro d 50

2

Nota tecnica

Rottura causata dalla suddetta ditta per scavo Vodafone.

Firma utente

Firma tecnico

