



(8593) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **15/10/2015** Tempo lav: **2:121:27**

Data chiusura: **15/10/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **Cortile Scuola Salvemini.**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo a mano

mt 2,70 x 0,70 x 1,00

Perdita su condotta in polietilene d 100

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 100

1

Stabilizzato

mc 0,25

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

