



(6952) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **12/03/2015** Tempo lav: **0:51:21**

Data chiusura: **13/03/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **POLIZIA MUNICIPALE**

Indirizzo: **VIA R. DE FEO INCR. CORSO D'AMATO**

Telefono:

Mail:

Richiesta: RAPPORTO DI SERVIZIO N°308 DEL 10/03/2015 ... SI SEGNA LA PERDITA D'ACQUA DALLA SEDE STRADALE...
URGE SOPRALLUOGO TECNICO.

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

2,00 x 1,50 x 0,60

Perdita su condotta in polietilene d 64

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 64

1

Sabbia

mc 0,50

Riciclato

mc 1,00

Asfalto

segue fattura.

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

