



(6710) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **02/02/2015** Tempo lav: **0:25:12**

Data chiusura: **02/02/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA GENOVESI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: TELECOM HA ROTTO UN TUBO VERIFICARE !!

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su attraversamento in polietilene d 32

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Bigiunto in pvc d 32

1

Tappo in ferro d 32

1

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

