



(6536) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **12/01/2015** Tempo lav: **0:59:12**

Data chiusura: **13/01/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **VV UU**

Indirizzo: **VIA PINO AMATO, 120 ANG. VIA COLOMBO**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su condotta in ferro d 64

mt 1,00 x 0,50 x 0,40

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 64

2

Sabbia

mc 0,10

Riciclato

mc 0,15

Asfalto a freddo

1

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico

