



(7502) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **12/05/2015** Tempo lav: **1:114:26**

Data chiusura: **14/05/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **CORSO D'AMATO ADIACENTE CALZ. PELUSO**

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA STRADALE

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente, Palazzi**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Varie perdite su condotta in ferro d 75 Scavo con pala meccanica	mt 3,00 x 2,00 x 1,20

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 75	1
Bigiunto in ferro d 75	1
Riduzione in ferro 75/64	1
Bigiunto in ferro d 64	4
Chiave d'arresto d 64	2
Tie in ferro d 64	1
Niples in ferro d 64	3
Gomiti in ferro d 64	2
Manicotto in ferro d 64	1
Tronchetto in ferro d 64	1
Politilene d 64	mt 1,30
Politilene d 32	mt 0,50
Chiave d'arresto d 32	1
Bigiunto in ferro d 32	2

Nota tecnica

La suddetta condotta e' posta perpendicolarmente sotto i corduli di cemento del marciapiedi, causando un enorme mole di lavoro e con l'ausilio dell'Enel . (Scheda n.1) segue n.2

Firma utente

Firma tecnico

