



(7736) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **15/06/2015** Tempo lav: **3:234:45**

Data chiusura: **15/06/2015**

Contratto nr: **UFFICIO**

Cod. utente:

Nominativo:

Indirizzo: **via PASQUALE CAIAZZA N°25**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

mt 7,00 x 0,60 x 1,50

Perdita su condotta in rame d 18

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Politilene d 64

mt 6,00

Chiave d'arresto d 64

1

Gomiti in ferro d 64

2

Bigiunti in ferro/pvc d 64

3

Sabbia

mc 2

Riciclato

mc 2

Asfalto

segue fattura

Nota tecnica

Ripristino di condotta di mt 6,00 dal d 64 in politilene, in quanto da scavo eseguito era fatta in rame dal d 18, con varie perdite.

Firma utente

Firma tecnico

