



(7732) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **12/06/2015** Tempo lav: **0:09:05**

Data chiusura: **12/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **GAETANO BERNARDINO**

Indirizzo: **VIA TAORMINA N. 2**

Telefono:

Mail:

Richiesta: SPROFONDAMENTO STRADALE SOSPETTO ...VERIFICARE SE PROBLEMA AI SOTTOSERVIZI

Personale coinvolto:

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Nota tecnica

trattasi di pozzetto ispezione condotta di raccordo con altri pozzetti ispezione di condotte condominiali, private adducenti acque nere alla fogna centrale. il pozzetto citato, privato, presenta gravi lesioni sul collare di allaccio alle condotte, che lasciano permeare il terreno

Firma utente

Firma tecnico

